

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU



NS-HK.903.96.2016

Żagań, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Mam pytanie dotyczące informacji mieszkańców o jakości wody. Czy takie informacje przez to też muszą być publikowane?

Burmistrz Miasta Gozdnica
68-130 Gozdnica
ul. Świerczewskiego 2

Ocena sezonowa jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Gozdnica za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r.

W oparciu o art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) oraz zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2015r., poz. 139) i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganie prowadząc urzędowy nadzór jakością wody przeznaczanej do spożycia dokonał **sezonowej** oceny jakości wody. Na terenie Gminy Gozdnica zlokalizowany jest – jeden wodociąg publiczny w Gozdnicy objęty nadzorem PPIS w Żaganie.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej do odbiorców z w/w wodociągu publicznego jest Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gozdnicy ul. 3 Maja 6.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. pracownicy PSSE w Żaganie pobrali do badań laboratoryjnych - 2 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego. Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców. Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Gozdnica w wodę do spożycia zawarta jest w **Tabeli nr 1.**

Przyczyny kwestionowania jakości wody:

- mikrobiologiczne - bakterie grupy coli,
- fizykochemiczne - mętność.

Prawdopodobną przyczyną skażenia mikrobiologicznego wody wg. oświadczenia Prezesa GPWiK sp. z.o.o. w Gozdnicy mogły być prace prowadzone przez firmę **Aquaclear** z Nowej Soli związane z hydropneumatycznym płukaniem sieci wodociągowej mającej na celu oczyszczenie jej z osadów zalegających w sieci na odcinku między Stacją Uzdatniania Wody a hydroformią przy ul. Żagańskiej - długość odcinka 2400 m. Kwestionowana jakość pod względem fizykochemicznym (parametr mętność) była efektem okresowego chlorowania wody. Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań wody pobranej przez inspekcję sanitarną i przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Tabela nr 1. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r

Lp	Obszar zaopatrzenia	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody m3/d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody 30.06.2016r	Przekroczone parametry – liczba przekroczeń		Postępowanie administracyjne PPIS w Żaganiu	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody
						bakteriologiczne	fizykochemiczne		
1.	Miasto Gozdnica	Wodociąg publiczny w Gozdnicy	647,0	3228	przydatna do spożycia	-	mętność stwierdzona wartość – od 3,8 NTU do 6,0 NTU. Pobór próbek w dniu 22.03.2016r	W dniu 10 czerwca 2016r wydana została decyzja administracyjna stwierdzająca warunkowa przydatność do spożycia oraz nakazująca doprowadzenia jakości wody do spożycia pod względem bakteriologicznym do wymagań rozporządzenia	Korekta procesu uzdatniania wody w zakresie fizykochemicznym w Stacji Uzdatniania, badania kontrolne. Przywrócono dobrą jakość wody w dniu 29.04.2016r Przeprowadzono dezynfekcję chemiczną, płukanie sieci wodociągowej, wykonano badania kontrolne wody, przywrócono dobrą jakość wody w dniu 15.06.2016r
						bakterie grupy coli stwierdzona wartość- 14jtk Pobór próbek wody w dniu 07.06.2016r	-		

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdza, że woda z w/w wodociągu publicznego na terenie Gminy Gozdnicza **odpowiada** warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r.poz.1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Słepień

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Żagańskiego
68-100 Żagań
ul. Dworcowa 39
2. A/a